

塗 装 仕 様 書

1. 塗装仕様 : コンクリート面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)

2. 適用 : コンクリート面、ALCパネル面(改修)

3. 適用種別

工 程	種 別
コンクリート面及びALCパネル面の下地調整	RB種
つや有合成樹脂エマルションペイント塗り	B種

4. 使用材料明細

規 格 名 称	規 格	塗 料 名
合成樹脂エマルションシーラー	JIS K 5663	シント一水性Mシーラー
建築用下地調整塗材 C-1、C-2、CM-2 又はE	JIS A 6916	—
合成樹脂エマルションパテ 耐水形	JIS K 5669	—
つや有合成樹脂エマルションペイント	JIS K 5660	シント一水性グラントGP

5. 塗装仕様

工 程	下地調整・塗料名 (希釀剤)	希釀率 (%)	塗付 量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23°C)	塗 装 方 法
下地調整	既存塗膜の除去	ディスクサンダー、スクレーパー等により、劣化しそい弱な部分を除去する。			
	汚れ、付着物除去	素地を傷つけないようにワイアブラシ等により除去する。			
	ひび割れ部の補修	特記による。			
	吸込止め	JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー(シント一水性Mシーラー)を全面に塗り付ける。			
	下地調整塗り	JIS A 6916 建築用下地調整塗材 C-1、C-2、CM-2 又はE、JIS K 5669 合成樹脂エマルションパテで既存の塗膜の除去部分の不陸を調整する。			
	研磨紙づくり	乾燥後、研磨紙 P120~220 で表面を平らに研磨する。			
1	下塗り	シント一水性Mシーラー	—	0.07	3時間以上 はけローラー
2	中塗り	シント一水性グラントGP (水道水)	5~10	0.10	5時間以上 はけローラー
3	上塗り	シント一水性グラントGP (水道水)	5~10	0.10	— はけローラー
注意事項		注:コンクリート面の場合は、「下地調整塗り」工程で建築用下地調整塗材が C-1、C-2 又は CM-2 の場合、「吸込止め」工程は省略する。 *塗り付け量は被塗装面単位面積あたりの塗料材料(希釀する前)の付着質量です。 *塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法によって増減することがあります。 *所要量(被塗装面単位面積あたりの塗料材料(希釀する前)の使用量)はロス分も含むため、塗付け量より多くなります。 *適用種別が特記に示されている場合は、特記に準拠してください。 *ご使用の際にはカタログ及び説明書を必ずご参照ください。 *つや有合成樹脂エマルションペイント塗りの詳細につきましては、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 平成31年度版を参照ください。			