

塗装仕様書

1. 塗装仕様 : アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)

2. 適用 : 屋内コンクリート面 (新設)

3. 適用種別

工程	種別
コンクリート面の素地ごしらえ	B種
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り	B種

4. 使用材料明細

規格名称	規格	塗料名
建築用下地調整塗材 C-1、C-2、CM-2 又は E	JIS A 6916	—
アクリル樹脂系非水分散形塗料	JIS K 5670	ページサニ※1

※1: JIS 表示はしていません。同性能品です。

5. 塗装仕様

工程		素地ごしらえ・塗料名 (希釀剤)	希釀率 (%)	塗付け量 (kg/m ²)	塗装間隔 (20°C)	塗装方法
素地ごしらえ	乾燥	素地を十分に乾燥させる。				
	汚れ、付着物除去	素地を傷つけないように除去する。				
	下地調整塗り	下地の不陸調整厚さに応じて JIS A 6916 建築用下地調整塗材 C-1、C-2、CM-2 又は E を全面に塗り付けて平滑にする。				
	研磨紙づくり	乾燥後、研磨紙P120～220で表面を平らに研磨する。				
1	下塗り	ページサニ (塗料用シンナーA)	10～15	0.10	2時間以上	はけ、ローラー
2	上塗り	ページサニ (塗料用シンナーA)	10～15	0.10	—	はけ、ローラー
注意事項		*塗り付け量は被塗装面単位面積あたりの塗料材料(希釀する前)の付着質量です。 *塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法によって増減することがあります。 *所要量(被塗装面単位面積あたりの塗料材料(希釀する前)の使用量)はロス分も含むため、塗付け量より多くなります。 *適用種別が特記に示されている場合は、特記に準拠してください。 *ご使用の際にはカタログ及び説明書を必ずご参照ください。 *アクリル樹脂系非分散形塗料塗りの詳細につきましては、公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 平成31年度版を参照ください。				