

塗装仕様書

SDK-NU-ND-1

1. 塗装系記号 : NU-ND-1

2. 適用部位 : 【平滑部】腐食部

3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	S D K - P - 4 1 6	ネオゴーセーノンソル# 5 0 0 0

4. 塗装仕様

塗装工程		素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m ²)	塗装間隔 (20°C)
1	現場	素地調整		4時間以内
2		1	ネオゴーセーノンソル# 5 0 0 0 (N 7. 0)	3 0 0 (はけ・ローラー)
3	2	ネオゴーセーノンソル# 5 0 0 0 (N 8. 5)		3 0 0 (はけ・ローラー)

1) 塗装作業は、「鋼橋塗装設計施工要領 首都高速道路株式会社(平成29年8月)」に従うこと。

2) 既存塗膜との塗り重ね長は50mmとし、既存塗膜面をサンドペーパー等で面粗しする。