

# 塗 装 仕 様 書

SDK-NU-ND-B1

1. 塗装系記号 : NU-ND-B1
2. 適用部位 : 【高力ボルト継手部】腐食部

### 3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	SDK-P-416	ネオゴーセーノンソル#5000

### 4. 塗 装 仕 様

塗装工程		素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m <sup>2</sup> )	塗装間隔 (20℃)
1	現	素地調整 B1種相当		4時間以内
2		ネオゴーセーノンソル#5000 (N7.0)	300 (はけ・ローラー)	
3	場	ネオゴーセーノンソル#5000 (N8.5)	300 (はけ・ローラー)	2日～10日

- 1) 塗装作業は、「鋼橋塗装設計施工要領 首都高速道路株式会社(平成29年8月)」に従うこと。
- 2) 既存塗膜との塗り重ね長は50mmとし、既存塗膜面をサンドペーパー等で面粗しする。