

# 塗 装 仕 様 書

NEXCO-g-3-3(S)

1. 塗装系記号 : g-3 (省工程)  
 2. 適用部位 : 特殊部

### 3. 使用塗料明細

| 塗料名                               | 規格              | 塗料商品名             |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 弱溶剤形有機ジンクリッチペイント                  | NEXCO 塗料規格 P-06 | ジンクプライマーマイルドHB    |
| 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗                  | NEXCO 塗料規格 P-08 | ネオゴーセーマイルド下塗      |
| 弱溶剤形厚膜形エポキシ樹脂塗料<br>(300 $\mu$ m形) | NEXCO 塗料規格 P-13 | ネオゴーセーマイルド下塗HB    |
| 厚膜弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗                   | NEXCO 塗料規格 P-21 | シントーフロン#100マイルドHB |

### 4. 塗装仕様

| 工程 | 塗料商品名または素地調整程度   | 標準使用量<br>(g/m <sup>2</sup> ) | 標準膜厚<br>( $\mu$ m) | 塗装間隔<br>(20℃) | 塗装区分 |        |
|----|--|------------------------------|--------------------|---------------|------|--------|
| 1  | 素地調整<br>3種 (ISO St3)<br>さびや劣化塗膜を除去し、鋼材面を露出させるが、劣化していない塗膜(活膜)は残す。 |                              |                    | 4時間以内         | 現場   |        |
| 2  | タッチアップ<br>1回目  | ジンクプライマーマイルドHB<br>(グレー)      | 240<br>(ハケ)        | 30            |      | 1日~10日 |
| 3  | タッチアップ<br>2回目  | ジンクプライマーマイルドHB<br>(グレー)      | 240<br>(ハケ)        | 30            |      | 1日~10日 |
| 4  | タッチアップ<br>3回目  | ネオゴーセーマイルド下塗<br>(ブラウン)       | 200<br>(ハケ)        | 60            |      | 1日~10日 |
| 5  | タッチアップ<br>4回目  | ネオゴーセーマイルド下塗HB<br>(ライトグレー)   | 1000<br>(ハケ)       | 300           |      | 1日~10日 |
| 6  | 下塗 第1層   | ネオゴーセーマイルド下塗<br>(ブラウン)       | 200<br>(ハケ)        | 60            |      | 1日~10日 |
| 7  | 下塗 第2層   | ネオゴーセーマイルド下塗<br>(ライトグレー)     | 200<br>(ハケ)        | 60            |      | 1日~10日 |
| 8  | 上塗   | シントーフロン#100マイルドHB<br>(指定色)   | 180<br>(ハケ)        | 55            |      | 1日~10日 |

[注意事項]

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。