

塗 装 仕 様 書

NEXCO-i-1-3

1. 塗装系記号 : i-1
 2. 適用部位 : 一般部 (外面)

3. 使用塗料明細

| 塗料名 | 規格 | 塗料商品名 |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| 弱溶剤形有機ジンクリッチペイント | NEXCO 塗料規格 P-06 | ジンクプライマーマイルドHB |
| 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 | NEXCO 塗料規格 P-08 | ネオゴーセーマイルド下塗 |
| 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料用中塗 | NEXCO 塗料規格 P-20 | N Y ポリ N K マイルド 中 塗 |
| 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料上塗 | NEXCO 塗料規格 P-20 | N Y ポリ N K マイルド 上 塗 |

4. 塗装仕様

| 工 程 | 塗料商品名または素地調整程度 | 標準使用量 (g/m ²) | 標準膜厚 (μm) | 塗装間隔 (20℃) | 塗装 区分 | |
|-----|---|-------------------------------|--------------|---------------|----------|--------|
| 1 | 素地調整 3種 (ISO St3) 劣化塗膜を除去し、鋼材面を露出させるが、劣化していない塗膜(活膜)は残す。 | | | 4時間以内 | 現 場 | |
| 2 | タッチアップ 1回目 | ジンクプライマーマイルドHB (グレー) | 240 (ハケ) | 30 | | 1日~10日 |
| 3 | タッチアップ 2回目 | ジンクプライマーマイルドHB (グレー) | 240 (ハケ) | 30 | | 1日~10日 |
| 4 | 下 塗 | ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー) | 200 (ハケ) | 60 | | 1日~10日 |
| 5 | 中 塗 | N Y ポリ N K マイルド 中 塗 (指定色淡) | 140 (ハケ) | 30 | | 1日~10日 |
| 6 | 上 塗 | N Y ポリ N K マイルド 上 塗 (指定色) | 120 (ハケ) | 25 | | 1日~10日 |

[注意事項]

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。

塗 装 仕 様 書

NEXCO-i-1

1. 塗装系記号 : i-1
 2. 適用部位 : 一般部 (外面 増し塗り部)

3. 使用塗料明細

| 塗料名 | 規格 | 塗料商品名 |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| 弱溶剤形有機ジンクリッチペイント | NEXCO 塗料規格 P-06 | ジンクプライマーHBマイルド |
| 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 | NEXCO 塗料規格 P-08 | ネオゴーセーマイルド下塗 |
| 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料用中塗 | NEXCO 塗料規格 P-20 | N Y ポリ N K マイルド中塗 |
| 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料上塗 | NEXCO 塗料規格 P-20 | N Y ポリ N K マイルド上塗 |

4. 塗装仕様

| 工 程 | 塗料商品名または素地調整程度 | 標準使用量 (g/m ²) | 標準膜厚 (μm) | 塗装間隔 (20℃) | 塗装区分 | |
|-----|--|------------------------------|--------------|---------------|--------|--------|
| 1 | 素地調整 3種 (ISO St3) さびや劣化塗膜を除去し、鋼材面を露出させるが、劣化していない塗膜(活膜)は残す。 | | | 4時間以内 | 現 場 | |
| 2 | タッチアップ 1回目 | ジンクプライマーHBマイルド (グレー) | 240 (ハケ) | 30 | | 1日~10日 |
| 3 | タッチアップ 2回目 | ジンクプライマーHBマイルド (グレー) | 240 (ハケ) | 30 | | 1日~10日 |
| 4 | 下 塗 | ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー) | 200 (ハケ) | 60 | | 1日~10日 |
| 5 | 増し塗り ¹⁾ | ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン) | 200 (ハケ) | 60 | | 1日~10日 |
| 6 | 中 塗 | N Y ポリ N K マイルド中塗 (指定色淡) | 140 (ハケ) | 30 | | |
| 7 | 上 塗 | N Y ポリ N K マイルド上塗 (指定色) | 120 (ハケ) | 25 | | 1日~10日 |

〔注意事項〕

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。
- 2) I形断面主桁、箱形断面主桁の下フランジ(上面・下面・小口)及び下フランジと接するウェブ部分(立ち上がり10cm)および桁端部については、下塗第1層後に「ネオゴーセーマイルド下塗」(膜厚60μm以上)を1層増し塗りする。