

塗 装 仕 様 書

便覧 Rc-I

1. 塗装系記号 : Rc-I
2. 適用部位 : 塗替え塗装 一般外面

3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント	鋼道路橋塗装用塗料標準	ジンクプライマーマイルドHB
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	ネオゴーセーマイルド下塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	シントーフロン#100マイルド中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	鋼道路橋塗装用塗料標準	シントーフロン#100マイルド

4. 塗装仕様

工 程		素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装 区分
1	素地調整	1種:ブラスト法 ISO Sa 2 ¹ / ₂ (さび、旧塗膜を全て除去し鋼材面を露出させる。)			4時間以内	現 場
2	防食下地	ジンクプライマーマイルドHB (グレー)	600 (スプレー)	75	1日～10日	
3	下塗	ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン)	240 (スプレー)	60	1日～10日	
4	下塗	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	240 (スプレー)	60	1日～10日	
5	中塗	シントーフロン#100マイルド中塗 (指定色淡)	170 (スプレー)	30	1日～10日	
6	上塗	シントーフロン#100マイルド (指定色)	140 (スプレー)	25	1日～10日	